



分析说明
分析软件:众智日照分析9.0版
分析类别:多点沿线分析
分析时间:24-04-29 13:48:02
北方向(度):90.00
城市:宝鸡市扶风县
经度:108度04分12.000秒
纬度:34度16分48.000秒
节气:大寒日
开始时间(太阳时):08:00:00
结束时间(太阳时):16:00:00
采样间隔(分钟):1
图形单位:毫米
统计方式:累计
最小有效太阳高度角:未限定
采样点间距(米):1.00
受影面高度(米):1.20

图例

色块	时间(小时)
灰色	0
红色	1
黄色	2
绿色	3
青色	4
蓝色	5
紫色	6
黑色	7
深灰色	8

说明:时间数字上带“+”者,表示该点日照时间为该数值加30到59分钟

说明:
1号楼东单元东户,中单元东户,1至7层共2户不满足大寒日三小时日照,其余建筑均满足大寒日三小时日照标准要求。

出图章 SEAL FOR ISSUE
注册章 REGISTRATION SEAL

备注 NOTES

项目名称 PROJECT NAME	
扶风祥云百合苑住宅区	
子项名称 SUB PROJECT	
扶风祥云百合苑住宅区	
图 名 DRAWING TITLE	
1号楼立面展开日照分析图	
项目负责人 PROJECT MANAGER	李涛
审定 APPROVED	刘冰
审核 REVIEWED	刘冰
专业负责人 DISCIPLINE LEADER	刘冰
校对 CHECKER	刘冰
设计 DESIGNER	韦翼飞
所长 DIRECTOR	刘冰
设计号 PROJECT 40-01-033	
版本号 VERSION	01
阶段 PHASE	报建
比例 SCALE	1:500
日期 DATE	2024
图号 DRAWING NO.	01